

GODKENDELSESINDEHAVER:

JCH A/S
Karetmagervej 21
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 75 85 84 08
Telefax: +45 75 85 80 82
Internet: www.jch.as

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Ikke kontrollerbar kontraventil


JCH
type 90, 94 og 290
dim. 3/8" – 2" og 12 – 28 mm

FABRIKAT:

JCH A/S, Danmark

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: JCH
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- Pil for strømretning
- Dimension
- Materiale: CR

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Kontraventilen må monteres valgfrit i vandret eller lodret position.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

430357-003 3/8"
430357-004 1/2"
430357-006 3/4"
430357-008 1"
430357-010 1 1/4"
430357-011 1 1/2"
430357-012 2"

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

430358-012 12 mm
430358-015 15 mm
430358-018 18 mm
430358-022 22 mm
430358-028 28 mm

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kontraventilen består af et rørformet hus, hvori er monteret en kontraventilindsats.						
Montering	Type 90: Til- og afgang med muffer. Type 94: Til- og afgang med kompressionsfittings for kobberør.						
Materiale	Ventilhuset er af afzinkningsbestandig messing, type CW625N. Kontraventilindsatsen er af POM.						
Dimensioner	3/8" – 2"						
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indiv. diam.)	d	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	ζ	5,8	4,1	4,8	5,3	4,2	3,5
Symbol for tilbagestrømningsikringen	EB						

430326-003 3/8"
430326-004 1/2"
430326-006 3/4"
430326-008 1"
430326-010 1 1/4"
430326-011 1 1/2"
430326-012 2"

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.